



LEGENDA :

- Statie de reglare-masurare existenta (SRM Capalnita)
- Conducta de transport gaze naturale de inalta presiune
- Racord SRM Capalnita exitent
- Retea de distributie de gaze naturale de presiune redusa proiectata
- Limita extravilan
- Cursuri de apa
- Localitati care urmeaza sa fie alimentate cu gaze naturale
- Localitati invecinate
- Drum national DN
- Drum judetean DJ
- Drum comunal DC

JUDETUL HARGHITA



Baile Homorod



Numele si prenumele : Balint Boglar
Semnatura :
Autorizatia : nr. 205230008, Tip PGD, Data expirare 18.06.2028
Eliberat de A.N.R.G.N.
Locul de munca : S.C.TOTAL PROIECT S.R.L. Odorheiu Secuiesc
Strada Kossuth L. nr.13, jud. Harghita, tel. 0760 808 814

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr./Data	
Proiectant:	total project		ODORHEIU SECUIESC Str. Kossuth Lajos nr.13 tel: 00(4) 0740 038 944 totalproject@gmail.com		Nr. proiect: 4338
Functia	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
ŞEF PROIECT	ing. Bálint Boglár		1:50 000	Extinderea reţelei de distribuţie de gaze naturale si bransamente in localitatile Baile Homorod din UAT Vlahita, judetul Harghita	P.T.
PROIECTAT	ing. Bálint Boglár		Data:	Titlu planşa:	Planşa nr.
DESENAT	ing. Ozsváth Benedek		2025	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	01

PLAN COORDONATOR
Scara: 1:5.000



NOTA

1. Pozitiile conductelor edilitare si ale cablurilor electrice si de telefonie subterane sunt aproximative. Executarea sapaturilor se va face cu atentie deosebita conform prescriptiilor din avize.

2. Inaintea executarii lucrarilor in mod obligatoriu se va consulta partea scrisa a proiectului.

3. Lucrarile de executie vor fi incepute numai dupa obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI AVIZUL TEHNIC ELIBERAT DE ORGANELE ABILITATE ALE PURNZORULUI.

4. Toate materialele utilizate trebuie sa aiba certificate de calitate.

5. Toate accesoriile si materialele de instalatii vor fi probate si curatate inaintea punerii in opera.

6. La executie si exploatare se vor respecta toate prevederile specifice din normativul NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NT-PEE-2018.

7. Verificarea calitatii lucrarilor de executie se va efectua in conformitate cu prescriptiile normativului C56-86, cum s-au enumerat categoriile in programul de control pe obiectivele respective.

8. Delegatul PURNZORULUI sau ADMINISTRATORULUI retelei de distributie formatia locala va fi chemat la proba de presiune numai in situatia in care sudurile au fost admise la controlul nedistructiv.

9. Conform avizului S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. executarea lucrarilor de sapatura din zona traselor de cabluri se va face numai manual cu respectarea prescriptiilor din STAS 8591/91 privind incrucisările între conducta de gaz si instalatiile Tc. subterane. Fibra optica prezinta interes national. Se va solicita asistenta tehnica in scris inainte si pe parcursul lucrarilor de la Centru Operatiuni Harghita tel. 0266 204370, 0266 371715. Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita predare de amplasament si pichelarea traseului cablurilor de Tc., pe portiuni paralele se va pastra distanta minima de 1m fata de traseele constructiilor de Tc.

DATE TEHNICE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA BAILE HOMOROD

Total debit proiectat:	Qtot = 630.00 mc/h
Total lungime conducta presiune redusa proiectata:	L = 6 694 m
-din care:	
-conducta PE 100 Ø160	L = 3 258 m
-conducta PE 100 Ø90	L = 2 145 m
-conducta PE 100 Ø63	L = 1 059 m
-conducta PE 100 Ø40	L = 232 m
- 5 buc	
Total robinet de sectionare	
-din care:	
Ø160	- 1 buc
Ø90	- 3 buc
Ø63	- 1 buc
Subtraversari drum national DN 13A	
SBDN1 Ø90 Tub de prot.OL Ø219x6mm	L=16.0m Km97+160
Subtraversari drum judetean DJ 131A	
SBDJ1 Ø90 Tub de prot.OL Ø219x6mm	L=10.0m Km1+260
Subtraversari ape	
SBR1 Ø90 Tub de prot.OL Ø219x6mm	L=12m
SBPR1 Ø63 Tub de prot.OL Ø178x6mm	L=12m
SBPR2 Ø90 Tub de prot.PEID Ø200mm	L=31m

Legendă:

- Conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusa PEID PE100 SDR11 proiectată
- Stație de reglare-măsurare SRM - Capalnita
- SBDN Subtraversare drum national
- SBDJ Subtraversare drum judetean
- SBR Subtraversare rau
- SBPR Subtraversare parau
- SMTd Statie de masurare si transmitere date la distanta



Numele si prenumele : Kassay Erzsebet
Domiciliul : Odorheiu Secuiesc , Str. Lacatusilor nr.3/4
Semnatura :
Autorizatia : nr.209200053, Tip PGD, Data expirare 03.09.2025
Eliberat de A.N.R.G.N.
Locul de munca : S.C.TOTAL PROIECT S.R.L. Odorheiu Secuiesc
Strada Kossuth L. nr.13, jud. Harghita, tel. 0740 038 944

Proiectant:		ODORHEIU SECUIESC Str. Kossuth Lajos nr.13 tel. 00(4) 0740 038 944 totalproiect@gmail.com	Beneficiar:	ORAȘUL VLĂHIȚA	Nr. proiect:	4224
Funcția	Nume	Semnătura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:	
ȘEF PROIECT	ing. Kassay Erzsebet		1:5 000	Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale si bransamente in localitatele Baile Homorod din UAT Vlahita, judetul Harghita		
PROIECTAT	ing. Ozsváth Benedek		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.	
DESENAT	ing. Ozsváth Benedek			PLAN COORDONATOR	02	